



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области

г. Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8(8112)79-44-14

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Псков, ул. Инженерная д. 92, тел 8(8112)79-44-14

Отдел надзорной деятельности по городу Пскову

г. Псков, ул. Инженерная д. 94, тел. 8(8112)79-49-63

Предписание № 93/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от 26 февраля 2018 года № 93

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 27 февраля 2018 года по 28 февраля 2018 года Васильевой Олесей Владимировной, заместителем начальника ОНД и ПР по г. Пскову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена внеплановая проверка объекта защиты – МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная д. 30

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором Платоновой Валентиной Николаевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись выполнен (указывает только выполнен
1	2	3	4	5
1.	На эвакуационном выходе из помещения гардероба разрушены ступеньки крыльца.	ФЗ от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4 ч.3, ч. 4; СНиП 21-01-97* п.6.28.	01.12.2018 г.	
2.	В учебных классах на четвертом этаже оборудованы встроенные шкафы (выполненные из горючего материала), задняя часть которых выходит в коридоры на путь эвакуации.	ФЗ от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4 ч.3, ч. 4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25	01.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Пскову УНД и  
ПР Главного управления МЧС России по Псковской  
области Васильева О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«28» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

директор В.И. Шляпкина

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

ММ  
(подпись)

«28» 02 2018 г.